



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 4/2012 - JB

vydané podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona 102/2001 Sb., zákona 205/2002 Sb. a zákona 226/2003 Sb. a § 5 odst. (4) nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.

Výrobce : Jihotvar Beton s.r.o.
Sídlo : nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5
IČO : 27 88 28 11
Provozovna : Jarošov nad Nežárkou

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

prefabrikovaná trouba z prostého betonu přímá s perem a polodrážkou TBP 5-15 bez požadavku na těsnost spoje

určená pro odvádění odpadních vod dešťových a povrchových vod neagresivních, zpravidla pro potrubí uložená v zemi

Třídy a úrovně vlastností:

vodotěsnostžádná netěsnost trouby při 50 kPa (0,5 baru) vnitřního zkušebního tlaku

únosnost při tlaku89 kN/1m

trvanlivost: odolnost proti povětrnostním vlivůmdostatečná

trvanlivost spojůNPD

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. (1) písm. a) nařízení vlády č.190/2002 Sb. a § 12 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. A 020-015996

vydaných Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, autorizovanou osobou č. 204, Prosecká 76, Praha 9, IČO 00015679.

Výrobek splňuje základní požadavky podle ČSN EN 1916 bez požadavku na těsnění spojů
Výrobce přijal opatření dle ČSN EN ISO 9001: 2001 – Certifikát číslo C – 82550
vydaný akreditovaným certifikačním orgánem č.3016, Českým lodním a průmyslovým registrem s.r.o., kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.


Výrobce potvrzuje, že vlastnosti stanoveného výrobku splňují základní požadavky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb., požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Jarošově nad Nežárkou
Květen 2012

Milan Doležal
jednatel společnosti

Jihotvar Beton s.r.o.
nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5
Č. 27882811 DIČ: CZ27882811

TROUBY KRUHOVÉ



značka výrobku	DN/ID	tloušťka		a	hmotnost kg	objem m ³	tolerance DN/ID
		t min	t max				
TBP 5-15	150	24	37	15	40	0,018	+/- 5
TBP 4-20	200	24	37	18	50	0,022	+/- 6
TBP 4-30	300	34	47	20	101,5	0,046	+/- 6